

Déclaration UE de Conformité EU Declaration of Conformity



Suivant directive / In accordance with Directive: **ATEX 2014/34/UE**

Ex-tech Solution, Champniers, France déclare sous son entière responsabilité que les produits ci-contre sont conformes aux normes et documents en référence.

Pour / For: Arrêt d'urgence à câble / *Emergency stop trip wire switch*

Référence / Reference :

XY2WCE..., XY2WCE...EX
Ex-tech Solution

Fabriqué par / Manufactured by:

ZA Les Montagnes
22, impasse de la Volute
FR-16430 Champniers

Ex-tech Solution, Champniers, France hereby declare under our sole responsibility that the listed products are in accordance with the listed harmonised standards or normative documents.

Marquage du matériel / Marking of the products:



XY2WCE...

II 2 G D

Ex d e IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T85°C Db

XY2WCE...EX

II 2 D

Ex tb IIIC T85°C Db

Normes de référence / Applied harmonised standards

EN 60079-0 : 2009

EN 60079-1 : 2007

EN 60079-7 : 2007

EN 60079-31: 2009

IEC 60079-0 : 2007

IEC 60079-1 : 2007

IEC 60079-7 : 2006

IEC 60079-31: 2008

Après évaluation, la gamme de produit décrite précédemment est toujours conforme à l'état de l'art et n'est pas impactée par les modifications introduites de la norme EN 60079-0 : 2012 + A11 :2013, EN/IEC 60079-0 : 2018, EN 60079-1 : 2014, EN/IEC 60079-7 : 2015 + A1 :2018 et EN 60079-31 : 2014

After evaluation, the product range described above is still in line with the state of the art and is not impacted by changes introduced in the standard EN 60079-0 : 2012 + A11 :2013, EN/IEC 60079-0 : 2018, EN 60079-1 : 2014, EN/IEC 60079-7 : 2015 + A1 :2018 et EN 60079-31 : 2014.

L'Attestation d'examen UE de type délivrée par l'**INERIS** pour ces produits porte le numéro :

The EU type examination certificate delivered by the **INERIS** for these products, has the number :

INERIS04ATEX0040

La notification d'Assurance Qualité de Production est conforme aux exigences de l'annexe IV suivant la Directive 2014/34/UE pour laquelle nous sommes notifiés par l'organisme **INERIS 0080** (Parc technologique Alata - 60550 Verneuil en Halatte – France) sous le numéro:

The Production Quality Assurance Notification complies the requirements of the annex IV following the Directive 2014/34/EU for which the notify body **INERIS 0080** (Technology Park Alata - 60550 Verneuil en Halatte - France) notifies us by the number:

INERIS03ATEXQ411

Champniers, le / the:

08/03/2024

THOMASSIN Laurent
Directeur des Opérations / Chief Operation Officer

DocuSigned by:

Laurent THOMASSIN

3C85AAA492A0416..